



Equipos Contra Incendio Rally S.A.

Líder en prevención de Incendios




Servicio Técnico Certificado DS 44 por:

Revisión a extintores según lo establecido en la NCh2056:2019 y cumplir con lo establecido en el DS 44 del Ministerio de Economía.


Esta se debe realizar a intervalos máximos de 30 días después de ser instalados en sus dependencias. Este intervalo podrá ser más frecuente (menor a 30 días) cuando concurren una o más de las siguientes condiciones:

- (a) Alta frecuencia de fuegos en el pasado;
- (b) Posibilidad de daño físico o mecánico; y
- (c) Exposición a temperaturas anormales o atmósferas corrosivas.

Registro para cada Extintor para imprimir, recortar y doblar.



Revisión de Extintores NCh2056:2019				Revisión de Extintores NCh2056:2019			
Nombre de la Empresa				Nombre de la Empresa			
<input style="width: 100%;" type="text"/>				<input style="width: 100%;" type="text"/>			
Serie de Certificación				Serie de Certificación			
<input style="width: 100%;" type="text"/>				<input style="width: 100%;" type="text"/>			
Fecha (dd-mm-aaaa)	Observaciones		Persona Responsable De realizar la revisión	Fecha (dd-mm-aaaa)	Observaciones		Persona Responsable De realizar la revisión
	Sí	No			Sí	No	
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
<p>En caso que exista alguna observación se deberá llevar a un servicio técnico certificado.</p> <p>Equipos Contra Incendio Rally S.A. +56 22 775 15 71 – extintores@rallysa.cl – www.rallysa.cl</p>				<p>En caso que exista alguna observación se deberá llevar a un servicio técnico certificado.</p> <p>Equipos Contra Incendio Rally S.A. +56 22 775 15 71 – extintores@rallysa.cl – www.rallysa.cl</p>			



Equipos Contra Incendio Rally S.A.

Líder en prevención de Incendios

Servicio Técnico Certificado DS 44 por:



Planilla de Verificación según NCh2056:2019

Datos del Extintor

Identificación (Serie de Certificación)

Dirección o Ubicación del Extintor

Agente Extintor

Capacidad

Marca del Fabricante

Fecha de Fabricación

PQS, Co2, ColdFire,
Agua, etc..

Rally, Coldfire, Unitech, etc...

(mm/aaaa)

Sí	No	Verificación NCh2056:2019 (Punto 4.2.2 letras a, b, c, d, e, f, g, h, i)
		¿Está ubicado en el lugar designado?
		¿Está visible y su acceso no está obstruido?
		¿Las Instrucciones de operación están legibles?
		¿Los sellos de seguridad e indicadores de manipulación de operación están a la vista?
		¿Está completamente cargado? (verificación mediante pesada)
		¿Está visiblemente dañado? (corroído, filtrando o tenga la manguera o boquilla deteriorada o obstruida)
		¿La aguja del manómetro o indicador según el caso está indicando la presión de operación de trabajo o se encuentra dentro del rango de operación?
		¿La lectura del manómetro es fácilmente visible?
		Con respecto a equipos Rodantes ¿Las llantas, ruedas, atril, manguera y boquilla se encuentran en buen estado?

Total de Extintores

de

Datos Adicionales

Nombre Persona encargada de la revisión

Nombre de la Empresa o Edificio